

Изменение № 4 к СТП 03.13-2016 Система технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления. Техническое обслуживание и ремонт вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования жилых зданий

Утверждено ГПО «Белтопгаз» 3 декабря 2019 г.

---

1. Пункт 4.16.

1.1. пятый абзац. Фразу в скобках изложить в следующей редакции: «(для многоквартирных, блокированных жилых домов, принадлежащих гражданам на праве собственности);».

1.2. шестой абзац. Изложить в следующей редакции:

«срыва пломб, установленных газоснабжающими организациями на отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании, нарушения целостности пломбирующего материала и самовольного подключения газоиспользующего оборудования после его отключения газоиспользующими организациями;».

1.3. седьмой абзац. Слова «дымоходам», «дымоходу» заменить на «дымовым каналом», «дымовому каналу» соответственно.

2. Пункт 4.17.2. Перед последним абзацем добавить новый абзац:

«расторжения договора на техническое обслуживание и ремонт бытового газоиспользующего оборудования, заключенного между сервисным центром и потребителем газа».

3. Пункт 6.6, первый абзац. Изложить в следующей редакции:

«Контроль за отключенным газоиспользующим оборудованием осуществляется газоснабжающей организацией в сроки:

не реже 1 раза в 12 месяцев в случаях:

- наличия у потребителя газа прибора индивидуального учета расхода газа;

- наличия у потребителя газа газоиспользующего оборудования для нужд пищевого приготовления и отсутствии прибора индивидуального учета расхода газа;

- наличия у потребителя газа газоиспользующего оборудования, отключенного с применением сварки;

не реже 1 раза в 6 месяцев в случае наличия у потребителя газа газоиспользующего отопительного и водогрейного оборудования при отсутствии прибора индивидуального учета расхода газа».